



MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
DE GENIE CLIMATIQUE

Annexe 1 au CCTP

Descriptif des installations
Site 02 - AMIENS





01 – CHAUFFERIE.....	1
02 – GROUPES FROIDS	4
03 – VENTILATION	6
04 – MATERIEL SECONDAIRE DIVERS	8

En bleu, matériel pris en charge au titre du P3



01 – Chaufferie Sous-station





Nota : le site a été raccordé sur le réseau de Chauffage urbain depuis le 13 février 2024

ADRESSE : 25 rue Roger Martin du Gard CS 28001 80084 Amiens Cedex**POSITION** : Sous-sol / intérieur**SURFACE CHAUFFERIE** : 12 m²**ANNEE DE CONSTRUCTION** :**ENERGIE** : Gaz**PRESSION GAZ** :**[ETAT]****ASPECT GENERAL (propreté, peinture, ...) :**

BON

PRODUCTION**Chaudière 1 : sans objet**

BON

Brûleur 1 : sans objet**Pompe primaire 1** : SALMSON sirieux D50-70

BON

Expansion : 1 vase d'expansion de 200 litres de 2023

BON

CIRCUIT 01 Radiateurs**Pompe** : SALMSON SIRIUX D 50-70

BON

Régulation : Delta

BON

Vanne / Servomoteur : SIEMENS SQK 33

BON

CIRCUIT 02 CTA sous sol**Pompe** : SALMSON SIRIUX D 50-80

BON

CIRCUIT 03 CTA terrasse**Pompe Primaire** : SALMSON SIRIUX D 32-70

BON

Pompe Secondaire : Salmson priux Master 32-55

BON

Échangeur : 1 échangeur à plaques CIAT

MOY

Vanne / Servomoteur : SAUTER AVF113S F212

BON

Expansion : 1 vase d'expansion de 8 litres

BON

Armoire électrique : 1 armoire électrique

BON

GTC / Télésurveillance : Oui régulation GTC Delta Control eBCON-2

BON

Compteur ECS : SO**Disconnecteur** : OUI**Compteur remplissage Chauffage** : OUI**NON CONFORMITE :**

Pas d'extincteur

AUTRE MATERIEL :

1 pot à boue magnétique 10 m3h maximum + pompe WILO yonos pico 30-1

REMARQUE

Passage au RCU prévu début 2024.

02 – GROUPES FROIDS



ADRESSE : 25 rue Roger Martin du Gard CS 28001 80084 Amiens Cedex**POSITION** : Terrasse et sous-sol**SURFACE CHAUFFERIE** :**ANNEE DE CONSTRUCTION** :**ENERGIE** :**PRESSIION GAZ** :**[ETAT]****ASPECT GENERAL (propreté, peinture, ...)** :

BON MOY MAUV

PRODUCTION de FROID**GF 1 à condensation à air** : CARRIER 30 RA 160 – R407C 158P 2002 – 158kW **BON****GF 2 à condensation à air** : CARRIER 30 RA 160 – R407C 158P 2002 – 158kW **BON****GF 3 à condensation à air** : MITSUBISHI PUHY-P200YHM-A 22.4P - R410a 2010 – 22kW **BON****GF 4 à condensation à air circuit 1** DAIKIN type RZQ250C7Y1B R 410a de 2019 **BON****GF 5 à condensation à air circuit 2** DAIKIN type RZQ250C7Y1B R 410a de 2019 **BON****GF 6 à condensation à air** : MITSUBISHI PUHY-P200YHM-A 22.4P - R410a 2011 – 22kW **BON**1 ballon de découplage CHAROT **BON**2 compteurs volumétrique **BON****1 Armoire de climatisation** : Armoire de climatisation process Marque GEA Denco D42CH de 2010 **BON****2 Armoires de climatisation** : Armoire de climatisation process Marque Liebert Hiross de 2022 **BON**

1 pompe double GRUNDFOS de circulation EG (accès difficile)

1 pot de décantation + Disconnecteur + filtre pour remplissage EG

1 pot à boue 11 m3/h DN 40 type FPI + 1 pompe WILO yonos para 25/10

03 – VENTILATION



VENTILATION

BON MOY MAUV

Studio 120 (CTA en local ventilation sous-sol)

1 Centrale d'extraction réf 6655, marque BEC Air type D50-350 de 16 000 m3/h de 1988, MOY
comprenant: - 1 ventilateur, 1 registre, sonde, filtre G4, 1 caisson de mélange

1 Centrale de soufflage ref 6655, marque BEC Air type D50-350 (tout air neuf) de 12 000 m3/h, MOY
comprenant:

- 1 ventilateur, 1 batterie chaude avec v3v Belimo nv 24a, 1 batterie froide avec V3V Belimo nv 24A, 1 registre, sonde, filtre

Régulation depuis GTC Delta. EBcon

Studio 40 (CTA en toiture terrasse)

1 Centrale de soufflage (tout air neuf) marque CARRIER type 39FB81 de 1 500 m3/h de 1988 MOY
comprenant :

- 1 ventilateur, 1 batterie chaude, 1 batterie froide, 1 registre air neuf motorisé Siemens , sonde extérieure et soufflage, filtre

Régulation depuis GTC Delta. EBcon

VMC

1 extracteur VMC marque ALDES type CVEC 1500 : à l'arrêt MAUV

1 extracteur VMC marque ATLANTIC type critique EC 300 PCI : BON

1 extracteur VMC marque VIM type KTMDT 05 IS de 2022 : BON

04 – MATERIEL SECONDAIRE DIVERS

AUTRE MATERIEL

1 Ballon ECS électrique	BON
63 Radiateurs EC avec robinets thermostatiques de 2018	BON
4 Ventilo-convecteurs plafonnier DAIKIN pour salle serveurs	BON
3 Ventilo-convecteurs GEA	BON
31 Ventilo-convecteur CARRIER	BON
4 cassettes gainables CARRIER pour Régie et salle de réunion rédaction	BON
17 cassettes plafonnières MITSUBICHI (dont 7 en P3)	BON